



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ СОШ № 3
города Похвистнево

Л.А.Козлова
«01» / 02 / 20 21 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Самарская область, г. Похвистнево
наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«01» / 02 / 20 21 г.

1. Общие сведения об объекте

1.6. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение «Детский сад Солнышко» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

1.7. Адрес объекта 446453, Российская Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Жуковского, 18

1.8. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 284,50 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 6478 кв.м.

1.9. Год постройки здания 1951, последнего капитального ремонта _____

1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут городского транспорта, рейс «Вязовка-Венера-ГПТУ», проезд до остановки «119 квартал» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: тротуарный бордюр более 4 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1,2,3,4	1,2,3,4, 5,6
2	Вход (входы) в здание	ДУ	5,6	7,8,9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	7,8	10,11,1 2,13,14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	9,10	15,16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	11	17,18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	19,20
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	6

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный объект временно не доступен для (К, С, С, Г, У) инвалидов колясочников, инвалидов с нарушением зрения, слуха, умственного развития, опорно-двигательного аппарата в связи с тем, что все основные структурно-функциональные зоны не соответствуют требованиям нормативных документов. На территории, прилегающей к зданию (участок) имеются барьеры: перепады высот на пути (тротуарные бордюры более 4 см), отсутствует система вызова помощника для всех категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности. Вход (выход) в здание имеет барьеры: нет тактильной плитки, контрастной ленты, маркировки ступеней, пандус.

На путях передвижения внутри объекта имеются барьеры: отсутствуют поручни, знаки доступности для инвалидов, тактильные предупреждающие таблички.

В зоне оказания услуги: отсутствует зона отдыха для лиц с нарушением ОДА.

Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы поручнями, тактильными предупреждающими табличками.

Система информирования на объекте не оснащена визуальными, акустическими и тактильными средствами.

3.6. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
2	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуски на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствуют
3	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Обеспечено
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента - помощника	При наличии возможности
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	При наличии возможности
6	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Образование и квалификация соответствует
7	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в ДОО	100%
8	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного образования, от общего числа детей-инвалидов в ДОО	100%
9	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Имеется
10	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в группе не должна превышать 15 человек	Обеспечено

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР

2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично избирательно (О, С, Г, У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации, согласование с
вышестоящей организацией, согласование с общественной организацией
инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
не имеется

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
не размещена
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка);
2. Результаты обследования входа (входов) в здание;
3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации);
4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I- зона обслуживания инвалидов;
5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений;
6. Результаты обследования системы информации на объекте;
7. Результаты обследования пути движения к объекту (от остановки транспорта).

Руководитель рабочей группы:

Руководитель СП «Детский сад Солнышко»
ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево



О.Ф.Разинова/

Члены рабочей группы:
заведующий хозяйством

Лапаева

/В.А.Лапаева/

педагог-психолог

Газизуллина

/Л.Р.Газизуллина/

В том числе:
представитель общественной организации инвалидов
председатель ОО Похвистневская
ГОО СОО ВОИ



Блинова
/А.А.Блинова/

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г.
(протокол N ____)

Комиссией (название) _____